

- **Umfassende Beratung**
- **TV-Inspektion**
- **Dichtheitsprüfung**
- **Anlagen-Reparatur**
- **Rückstausicherung**
- **Hebeanlagen-Service**
- **Abfluss-Rohrortung**
- **Bestandsplan-Erstellung**
- **Abfluss-Rohrreinigung**
- **Individuelle Wartung**

Spezial-Reinigungsservice für:

- **Schwimmbecken**
- **Abluftleitungen**

Bergisches-Land-Zentrale	(0 20 53)	52 88
Hauptstadt-Zentrale	(0 30) 36 70 64	64
Norddeutsche Zentrale	(0 40) 2 79 29	23
Rhein-Main-Zentrale	(0 69)	610 611
Rhein-Neckar-Zentrale	(06 21)	70 40 66
Rheinland-Zentrale	(02 21)	31 02 90
Saarland-Zentrale	(06 81)	6 25 35
Sachsen-Zentrale	(03 51)	2 89 79 77

Service und Wartung von Hebeanlagen

Die Wartungsintervalle für Hebeanlagen sind in der **DIN EN 13564** geregelt. Darin wird eine monatliche Funktionsprüfung gefordert. Des Weiteren sollen bezüglich der Gebäudenutzung folgende Wartungsintervalle eingehalten werden:

- Gewerbebetrieb: vierteljährlich
- Mehrfamilienhaus: halbjährlich
- Einfamilienhäusern: jährlich

Bei der Wartung sind u.a. folgende Arbeiten auszuführen:

- Anlage und Armaturen auf Dichtheit prüfen;
- Betätigung der Schieber, prüfen auf leichten Gang und Dichtheit, ggf. Nachstellen und Einfetten;
- Öffnen und Reinigen des Rückstau-Ventils; Kontrolle von Sitz und Kugel/Klappe; Funktionsprüfung;
- Reinigung der Fördereinrichtung und des unmittelbar angeschlossenen Leitungsbereiches; prüfen des Laufrades und der Lagerung;
- Innenreinigung des Behälters (bei Bedarf bzw. nach speziellen Erfordernissen);
- optische Kontrolle des elektrischen Teils der Anlage;
- optische Kontrolle des Zustandes des Sammelbehälters;
- alle zwei Jahre Anlage mit Wasser durchspülen.

Nach Erledigung der Wartungsarbeiten ist die Hebeanlage nach Durchführung eines Probeauflaufes wieder in Betrieb zu nehmen. Über die Wartung ist ein Protokoll anzufertigen mit Angabe aller durchgeführten Arbeiten und der wesentlichen Daten. Soweit Mängel festgestellt werden, die nicht behoben werden können, sind diese dem Anlagenbetreiber sofort schriftlich gegen Quittung zu melden.

**Alles klar,
wo  Abfluss-AS war.**

